

Bychawa 15 wrzesień 2017r.

Zespół Szkół  
ks. Antoniego Kwiatkowskiego  
23-100 Bychawa  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81

LESZEK KRÓL  
3K sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 7/308  
26-600 Radom

W dniu 14 września 2017 roku wpłynęły pytania dotyczące przetargu na budowę kortu tenisowego przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie:

*Pytanie 1.*

*Zamawiający zaprojektował nawierzchnię poliuretanową o gr.16mm Czy to jest nawierzchnia składająca się maty SBR o gr.8mm i maty EPDM o gr.8mm? Proszę o potwierdzenie typu nawierzchni.*

*Odpowiedź: mata jednowarstwowa bezspoinowa, ułożona za pomocą układarki warstwa gr.16cm z granulatu EPDM i spoina poliuretanowa np. Nowofloor P22.*

*Pytanie 2.*

*Czy mogą być zastosowane profesjonalne aluminiowe słupki do tenisa w tulejach?*

*Odpowiedź: Mogą*

*Pytanie 3.*

*Czy mają być fundamenty i tuleje do siatkówki i osobno do tenisa?*

*Odpowiedź: Tylko do tenisa.*

*Pytanie 4.*

*Czy mają być malowane linie do siatkówki ?*

*Odpowiedź: Nie*

*Pytanie 5. Opis osprzętu bardziej przypomina opis siatkówki. Czy to mają być słupki do siatkówki z regulacją czy słupki do tenisa, które są znacznie krótsze i bez regulacji wysokości?*

*Odpowiedź: Do tenisa.*

*Pytanie 6. Czy obrzeża i teren zielony wokół kortu nie wymaga żadnych prac ?*

*Odpowiedź : Nie wymaga.*

*Proszę o niezwłoczne potwierdzenie na piśmie otrzymania odpowiedzi.*

Dyrektor Szkoły  
*[Podpis]*  
mgr Henryk Dudziak